



AffaldPlus  
Ved Fjorden 20  
4700 Næstved

Deres ref.:	Vor ref.:	Forbrugernr.:	Dato:
-	JA/th-612/616	-	20-02-2013

### **Røggaskondensering på Næstved Forbrændingsanlæg.**

Vi takker for modtagelse af projektbeskrivelse om røggaskondensering på Næstved Forbrændingsanlæg af februar 2013.

Forudsætninger om varmepumpens COP-værdi, driftstid og investeringsramme synes at være meget optimistiske. En lille ændring i disse forudsætninger vil betyde en væsentlig højere varmepris.


Det er vores konklusion at projektet ikke medvirker til en billigere varmepris, hvorfor Næstved Varmeværk ikke ønsker at indgå i projektet. I henhold til vores nuværende og fremtidige leveringsaftale kan omkostninger til projektet derfor alene indregnes i affaldsprisen og er varmeprisen uvedkommende.

Der udover indeholder projektet faktuelle beregningsfejl, som gør varmeprisen dyrere end forudsat i projektbeskrivelsen.

For god ordens skyld kan det oplyses, at projekter af denne type kræver udarbejdelse af projektforslag jævnfør varmeforsyningslovens regler herom.

Inden projektet forelægges vores respektive bestyrelser, vil jeg foreslå, at vi drøfter rapportens indhold på et møde i nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen  
**Næstved Varmeværk A.m.b.A.**

  
Jens Andersen  
direktør